

### GLOWNE PARAMETRY

Udzwig nominalny: 450 kg  
 6 Osoby  
 Predkosc: 0,6 m/s  
 Przejazd: 15 m  
 Ilosc przystankow: 6  
 Ilosc dojsc: 6

Napiecie elektryczne: 380 V  
 Nr fazy: 3 FASES+NEUTRO  
 Czestotliwosc: 50 Hz  
 Moc oswietleniowa: 220 V  
 Moc: 11,1 kW  
 15.1 HP  
 Prad nominalny: 28 A  
 Prad startowy: 39 A

Max waga kabiny+ramy: 675 kg


Typ sterowania: COLEC-SELEC  
 SIMPLEX

### UDZWIG W DaN

P1: 2050 daN	P6: daN
P2: 2300 daN	P7: daN
P3: 2550 daN	P8: daN
P4: daN	P9: daN
P5: daN	P10: daN

### OBCIAZENIE NA PROWADNICACH

Distance between supports: 2100 mm



Fx: 389 daN  
 Fy: 19 daN

### UWAGI

- Wszystkie warunki zawarte w dokumencie 'Praca i dostawa platne przez klienta' musza byc spelnione

### INSTALACJA HYDRAULICZNA

Przeplyw (obieg): 150 l/min  
 Rodzaj rozruchu: ESTR\_TR  
 Srednica cylindra: 100 mm  
 Grubosc cylindra: 7,5 mm  
 Dlugosc cylindra: 8000 mm

EDYCJA

MODYFIKACJA

DATA

PODPIS

KLIENT: KRAKDZWIG - EXKR  
 ADRES: katalog H450AA przelot 180  
 MIASTO:



NARYSOWANE 31-12-2010  
 EXKR

SKALA

RYSUNEK NR

KR000452

SPRAWDZONE

JEDNOSTKA

mm

STRONA

1 / 4


REF:

KR000452

CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ

WYSOKOŚĆ PODNOŻENIA 15000


NADSZYBIE 3400



PIONOWY PRZEKROJ KABINY


2 Odleglosc max wspornikow 2100

Hak dzwigajacy 1000 kg




DETAL Y

Drzwi 0,1,2



DETAL YY

Drzwi 3,4,5



RYSUNEK NR

KR000452

SKALA

JEDNOSTKA

MM

MARSHAWNE 31-12-2010  
EXKR

SPRAWDZONE

STRONA 2 / 4

REF: KR000452


KLIENT: KRAKDZWIg - EXKR

ADRES: katalog H450AA przetł 180

MIASTO:



Drzwi 3,4,5



Drzwi 0,1,2

PLAN SZYBU

Skala 1/15

KLIENT: KRAKOWICZ - EXKR  
ADRES: katalog H450AA przełot 180  
MIASTO:



NARYSOWANE 31-12-2010  
EXKR

SKALA

RYSUNEK NR

KR000452

SPRAWDZONE

JEDNOSTKA


mm

STRONA

3 / 4

REF:

KR000452



PLAN PODSZYBIA

Skala 1/25

PLAN 0  
WYSOKOSC 2000

Zrób dwie dziury o  
Ø150 mm na wysokości  
200 mm od podłoża

KLIENT: KRAKZWC - EXKR  
 ADRES: katalog H450AA-przelot-180  
 MIASTO:



NARYSOWANE 31-12-2010  
EXKR

SKALA

RYSUNEK NR

KR000452

SPRAWDZONE

JEDNOSTKA

mm

STRONA

4 / 4

REF:

KR000452